



Bezugsjahr: 2011

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	19,0	61,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			13.214	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		12.319.654	9.061.161	9.771.961	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		1	8	2582	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			7.483	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			7,20	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			71,36	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,40%	0,44%	1,11%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	49.521	40.308	108.675	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			198.505	kWh
	Kosten der Verlustenergie			11.066,65	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			55,75	€/MWh