



Bezugsjahr: 2012

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	17,0	61,0	km
	Freileitung	0,0	0,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			13.214 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		11.661.337	8.408.230	9.649.979 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		1	8	2603
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			4.796
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			4,61 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			71,36 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,78%	0,86%	2,16%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	91.371	72.633	208.398 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			372.402 kWh
	Kosten der Verlustenergie			32.324,47 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			86,80 €/MWh